



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪР НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ *РЗС-5* / *26.03.2014* г.

Във връзка със заявление вх. № V-04-64(4) от 19.03.2014 г. на община Луковит, област Ловеч, БУЛСТАТ: 000291602, представлявана от кмета г-н Иван Димитров Грънчаров, за реализиране на строеж: **„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Луковит“**, обект 1: **„Изграждане на главни колектори, вътрешни канализационни мрежи и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация в гр. Луковит“**, обект 2: **„Изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудването“** и приложените документи: **Акт № 1884/26.01.2009 г.** за частна общинска собственост за ПИ 44327.80.25, вписан под рег. № 68/30.01.2009 г., **Акт № 27, т. I, д. 2023** в Служба по вписванията; **Акт № 4233/09.10.2012 г.** за публична общинска собственост за ПИ 44327.115.417, вписан под рег. № 3946/10.10.2012 г., **Акт № 12, т. XV** в Служба по вписванията; **Скица № 37723/20.12.2013 г.** на поземлен имот с идентификатор 44327.80.25 от СГКК-гр. Ловеч; **Скица № 28720/26.09.2012 г.** на поземлен имот с идентификатор 44327.115.417 от СГКК-гр. Ловеч; **Декларация на кмета на община Луковит** за влизане в сила на съгласувателни становища и административни актове; **Декларация на кмета на община Луковит** за реализиране на обект 1 върху имоти публична общинска собственост; **Подробен устройствен план – застроителен, кадастрален и регулационен план на гр. Луковит**, одобрен със Заповед №

180/19.03.1986 г. на ИК на ОНС – гр. Ловеч; **Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 44327.80.25 (УПИ I-21), одобрен със Заповед № 151/07.05.2008 г. на кмета на община Луковит; Подробен устройствен план – парцеларни планове за трасета на външно електрозахранване, водопровод, канализационен колектор и довеждащ до площадката път, одобрен с Решение № 432, Протокол № 36/25.05.2011 г. на Общински съвет - Луковит; Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, изготвен от „ИКАР КОНСУЛТ“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Димитър Шишманов“ № 11, ЕИК: 131192254, представлявано от управителя Пламен Василев Владимир, притежаващо Лиценз № ЛК-000009/05.04.2004 г., издаден от МРРБ със продължен срок на валидност до 13.11.2016 г.; Решение № ПН 20 ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от Регионална инспекция по околна среда и води - Плевен при МОСВ; Решение № ПН 31 ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от Регионална инспекция по околна среда и води - Плевен при МОСВ; Решение № ПН 31 ПР-П/2011 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПН 31 ПР/2012 г., издадено от Регионална инспекция по околна среда и води - Плевен при МОСВ; Писма изх. № 1719/14.04.2011 г. и № 1719/06.04.2011 г. от Регионална инспекция – Плевен при МОСВ; Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 1314005/18.04.2007 г., издадено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен - МОСВ; Решение № 210/15.02.2010 г. за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти № 1314005/18.04.2007 г., издадено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен - МОСВ; Решение № 811/30.07.2012 г. за изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 1314005/18.04.2007 г., издадено Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен - МОСВ; Писмо изх. № 2298/06.04.2011 г. от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен – МОСВ; Решения № К33-7/20.04.2011 г. и № К33-9/28.06.2011 г. на Комисията за земеделските земи при МЗХ за промяна на предназначението на**

земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи; **Здравно заключение изх. № ПК-212/28.09.2010 г. за съгласуване за проект за ПУП на ПИ с идентификатор 44327.80.25**, издадено от РИОКОЗ – Ловеч; **Становища рег. № 1/02.02.2014 г. и рег. № 6/27.02.2014 г. за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите на пожарна безопасност**, издадени от РС „ПБЗН“ - гр. Луковит; **Становище рег. № 5795/07.02.2014 г. от Сектор „Пътна полиция“ ОД МВР - Ловеч; Разрешение № 02/21.02.2014 г. за специално ползване на пътища чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводни и съоръжения в обхвата на пътя**, издадено от АПИ - Областно пътно управление – гр. Ловеч; **Писма рег. № 08-00-183/21.02.2014 г. и № 08-00-184/21.02.2014 г. на АПИ - Областно пътно управление – гр. Ловеч; Писмо изх. № 60/14.03.2014 г. на Регионален исторически музей - Ловеч; Удостоверение изх. № 60/14.13.2013 г. на кмета на община Луковит за липса на дървесна растителност; Предварителен договор № ТОП-2756-3200/18.03.2014 г. за присъединяване на обекти към водопроводната и канализационната система експлоатирана от ВиК“ АД – Ловеч; Становища изх. № ТОП-158-003/06.01.2014 г. и № ТОП-1919-058/26.02.2014 г. от „ВиК“ ООД – гр. Ловеч; Предварителен договор № ДПЕРМ 1201404115/18.03.2014 г. за присъединяване на обекти на потребители към разпределителната електрическа мрежа между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и община Луковит; Писмо изх. № 1201360175/08.01.2014 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД; Писмо рег. № 01/06.01.2014 г. от „БТК“ АД; Писмо изх. № 14/13.01.2014 г. от „Черноморска технологична компания“ АД;**

НА ОСНОВАНИЕ чл. 148, ал. 3, т. 3, буква „б“ и ал. 4 във вр. чл. 145, ал. 2, т. 3, буква „б“; чл. 143, ал. 1 и ал. 2 и чл. 144, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),

РАЗРЕШАВАМ НА:

ОБЩИНА ЛУКОВИТ, област Ловеч, БУЛСТАТ: 000291602, представлявана от кмета г-н Иван Димитров Грънчаров, да извърши строително-монтажни работи в

съответствие със съгласуваните и одобрени работни проекти, неразделна част от разрешението за строеж: **„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Луковит“, обект 1: „Изграждане на главни колектори, вътрешни канализационни мрежи и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация в гр. Луковит“** с местоположение: уличната мрежа на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, **обект 2: „Изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудването“** с местоположение: поземлени имоти 44327.80.25 и 44327.115.417, местност „Панега“, гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч.

Строежа е втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 2, т. 2, т. 3 и т. 4 от Наредба № 1/30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

В процеса на строителството да се спазят изискванията на действащата нормативна уредба, препоръките от съгласувателните писма и становища на централните и териториални администрации, както и на специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

За одобряване на инвестиционен проект по реда на чл. 145, ал. 2, т. 3, буква „б“ ЗУТ е платена държавна такса в размер на 3000 лева, а за издаване на разрешение за строеж - такса в размер на 1500 лева, съгласно Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. на МРРБ за прилагане на раздел IV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРР, МИП и от областните управители (изм. и доп., ДВ бр. 10 от 04.02.2014 г.), с платежно нареждане от 25.03.2014 г. до „Райфайзен банк България“, клон Луковит.

По силата на чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Министъра на инвестиционното проектиране.

ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от настоящето разрешение: **Решение № ПН 20 ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от РИОСВ - Плевен при МОСВ; Решение № ПН 31 ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено от РИОСВ-Плевен при**

МОСВ и Решение № ПН 31 ПР-П/2011 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ПН 31 ПР/2012 г., издадено от РИОСВ - Плевен при МОСВ.

МИНИСТЪР:

ПРОФ. Д-Р АРХ. ИВАН ДАНОВ





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 20 ПР / 2011г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за **Инвестиционно предложение** "Интегриран проект за подобряване водния сектор на град Луковит", в землището на гр. Луковит, община Луковит, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: водопроводна и канализационна мрежа в гр. Луковит и ПСОВ в ПИ № 44327.80.25 с площ 12774 кв. м., в землището на гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч

възложител: Петър Георгиев Нинчев – Кмет на общ. Луковит, ул. "Възраждане" № 73, гр. Луковит, общ. Луковит, ЕИК: 000291602.

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация и подмяна на водопроводна мрежа в границите на регулацията на град Луковит; изграждане на ПСОВ – Луковит с водоприемник на заустване р. Златна Панега със съответните трасета на довеждащата до нея линейна техническа инфраструктура (довеждащ колектор, водопровод, електрозахранване и път). Пречиствателната станция ще се изгради в ПИ № 44327.80.25 намиращ се в землището на гр. Луковит с начин на трайно ползване – нива (съгласно скица № 25589/14.09.2010 г. издадена от СГКК – гр. Ловеч), извън регулация, южно от р. Златна Панега. Доизграждането, реконструкцията и рехабилитацията на водопроводната и канализационна мрежа ще се осъществи в регулационните граници на гр. Луковит. Външната пътна връзка на ПСОВ ще започне от регулацията и ще бъде прокарана през ПИ №№ 44327.77.25 (НТП – друг вид земедел. земя), 44327.77.31 (НТП – полски път), 44327.115.45 (НТП – полски път), 44327.77.14 (НТП – нива), 44327.77.15 (НТП – нива), 44327.77.17 (НТП – нива), 44327.77.18 (НТП – нива), 44327.77.19 (НТП – нива), 44327.77.20 (НТП – нива), 44327.115.416 (НТП – друг вид земедел. земя), 44327.115.47 (НТП – водно течение, река). Дължината на пътната връзка извън регулацията е 554 м. Захранването с вода за питейно-битови нужди на ПСОВ ще се обезпечи от съществуващ водопровод от уличната регулация, чрез изграждане на ново водопроводно отклонение през ПИ №№ 44327.77.31 (НТП – полски път), 44327.115.45 (НТП – полски път), 44327.115.416 (НТП – друг вид земедел. земя), 44327.80.25 (НТП – нива). Дължината на водопроводното отклонение е 540.27 м. Електрозахранването на ПСОВ ще се осъществи чрез изграждане на ново въздушно електропроводно отклонение от съществуващ стомано-решетъчен стълб и трафопост, който е предвиден да се изгради на площадката на ПСОВ. Електропроводното отклонение е с дължина 253.97 м. и ще минава през ПИ №№ 44327.197.17 (НТП – полски път), 44327.197.1 (НТП – друг вид земедел. земя), 44327.115.47 (НТП – водно течение, река), 44327.115.416 (НТП – друг вид земедел. земя), 44327.115.45

(НТП – полски път), 44327.80.25 (НТП – нива). Довеждащият колектор, продължаващ трасето на Гл.колектор I до ПОСВ е с дължина 545.58 м. и преминава през ПИ №№ 44327.77.31 (НТП – полски път), 44327.115.45 (НТП – полски път), 44327.115.416 (НТП – друг вид земедел.земя), 44327.80.25 (НТП – нива). Дължината на водопроводното отклонение е 540.27 м. Електрозахранването на ПОСВ ще се осъществи чрез изграждане на ново въздушно електропроводно отклонение от съществуващ стомано-решетъчен стълб и трафопост, който следва да се изгради на площадката на ПСОВ. Електропроводното отклонение е с дължина 253.97 м. и ще минава през ПИ № 44327.197.17(НТП – полски път), 44327.197.1 (НТП – друг вид земедел.земя), 44327.115.47 (НТП – водно течение, река), 44327.115.416 (НТП – друг вид земедел.земя), 44327.115.45 (НТП – полски път), 44327.80.25 (НТП – нива). Довеждащият колектор, продължаващ трасето на Гл.колектор I до ПОСВ е с дължина 545.58 м. и преминава през ПИ №№ 44327.77.31 (НТП – полски път), 44327.115.45 (НТП – полски път), 44327.115.416 (НТП – друг вид земедел.земя), 44327.80.25 (НТП – нива). Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Луковит е проектирана за 12259 еквивалентни жители. Предложената технологичната схема на ПСОВ гр.Луковит за пречистване на отпадъчни води включва: механично и физикомеханично пречистване (груба решетка, входна помпена станция, фина решетка пясъкозадържател, маслоуловител); биологично пречистване (SBR-метод с възможност за разширяване на биостъпалото чрез модулно допълване на отделни реактори); аеробно стабилизиране на утайката(реактор за утайка); обезводняване на утайката (центрофуга); обеззаразяване на пречистената вода при необходимост (контактен резервоар).

Представена е “Програма за управление на утайките от ПСОВ – гр.Луковит”, в която са разгледани следните варианти за третиране и използване на утайките: смесеното депониране на утайките и твърдите битови отпадъци (10 % утайка и 90 % ТБО); компостиране на утайките съвместно с дървесни отпадъци; изгаряне на утайките; използването им за рекултивация на нарушени терени, употребата им в земеделието за наторяване и рекултивиране на селскостопански площи,. Предвидено е извозване до депо на формираните битовите и строителни отпадъци и депониране и на твърдите отпадъци от ПСОВ (от решетки, сита и пясъкозадържател).

ИП не предвижда дейности по корекция на реката и нейните брегове. Инвестиционното предложение е екологично мероприятие целящо опазването на р. Златна Панега.

За заустване на отпадъчни води от Градската канализационна мрежа на гр.Луковит има Решение №210/15.02.2010г. на Директора на БДУВДР за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за заустване №13140005/18.04.2007 г., в което са заложени ИЕО (индивидуални емисионни ограничения). Пречистените битови и промишлени отпадъчни води от ПСОВ - гр. Луковит ще заустват в повърхностен воден обект р.Златна Панега, която е определена като чувствителна зона, съгласно Заповед № РД 970/ 28.07.2003г за определяне на чувствителни зони във водните обекти.

Реализацията на ИП ще се осъществи три етапа: **I етап** – Изграждане на канализация и водопроводи в зона Северозапад на град Луковит; **II етап** - Изграждане на канализация и водопроводи в зона Югоизток на град Луковит; **III етап** – Изграждане на ПСОВ и съпътстваща техническа инфраструктура.

Градът има частично изградена канализационна мрежа, която обхваща съвсем малка част на града. Всички изградени канали заустват директно в р.Златна Панега. Предприятията, които имат изградени канали заустват също в реката. Това води до заблявяване и ниски санитарно-хигиенни условия, които са опасни за здравето на хората. Предвижда се цялостно изграждане на канализационната мрежа.

Водата от канализационната мрежа ще се отвежда до пречиствателната станция посредством довеждащ колектор.

Водопроводната и канализационна мрежа ще са съобразени с уличната мрежа на населеното място и наклона на терена.

Местоположението на площадката за ПСОВ съгласно Здравно заключение за съгласуване на проект за общ/подробен устройствен план (устройствена схема) с изх.№ ПК-212/28.09.2010г. на РЗИ – гр.Ловеч, е съобразено с всички хигиенни изисквания и нормативи за отстояния от регулацията на града, съгласно Наредба №7/1992г. на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда .

Реализацията на инвестиционното предложение е свързано с изкопни и монтажни работи в рамките на града - при изграждане на новата канализационна система и рехабилитация на старата водопроводна мрежа, и строителни работи извън града – при изграждане на новата ПСОВ. Тези дейности са източници на емисии от прах и шум в околната среда, но въздействието им ще бъде кратковременно и локално. Периодът на експлоатация не е свързан с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и с шумово натоварване на околната среда.

Инвестиционното предложение се намира на територия, в която липсват сериозни промишлени и енергийни източници на замърсяване на околната среда.

СЪГЛАСНО С ОРИГИНАЛА

ИЗДАНО С ОРИГИНАЛА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЛУКОВИТ

Изграждането на ГПСОВ (Градска пречиствателна станция за отпадъчни води) гр.Луковит е заложена като дейност в Националната програма за изграждане на ГПСОВ за населени места с над 10000 еквивалентни жители (е.ж.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква "в"- пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в Приложение №1) и т.10 буква "л" и от Приложение №2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Инвестиционното предложение попада в границите на ЗЗ "Карлуково" BG 0001014, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/ 2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологично разнообразие и съгласно чл. 2, ал.3 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, /ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/11.09.2007 г. е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение: „Интегриран проект за подобряване водния сектор на град Луковит”и е преценено, **че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона “Карлуково” BG 0001014.**

Предвид тази преценка се постановява настоящето решение за преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I.Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка е кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение “Интегриран проект за подобряване водния сектор на град Луковит” предвижда: Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ - гр.Луковит. Пречиствателната станция е с капацитет 1 2259 еквивалентни жители.
2. Изготвянето на проекти за ПСОВ, водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Луковит и реализирането им са инвестиционни дейности във водния сектор, които ще доведат до по-ефективно използване на водния ресурс, ще подобрят качеството и надеждността на подаването на питейна вода за всички потребители и до спестяване на енергия и разходи по поддръжка и ремонти на мрежата. Изграждането на ГПСОВ е екологично мероприятие целящо и опазването на р.Златна Панега. Целта е отпадъчните води от канализационната мрежа на града да бъдат прихванати и пречистени през ГПСОВ, за да може реката да възстанови естествената си флора и фауна.
- 4.Инвестиционното предложение е основна мярка заложена в ПУРБ (План за управление на речните басейни) за Дунавски район, целяща подобряване и постигане на добро екологичното състояние на подземните и повърхностни водни тела.
- 5.В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда. С реализирането му ще се реши комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят санитарно – хигиенните условия на живот и ще се намали здравния риск за населението.
- 6.Няма вероятност от кумулативен ефект при извършване на строителните дейности, тъй като те няма да се реализират едновременно и ще са съсредоточени върху съответния район от трасето на водопроводната/канализационната мрежа. Предвижда се технологичните процеси в пречиствателните съоръжения за биологично пречистване да са аеробни (аеробно стабилизиране на утайките, физико-механично обезводняване на стабилизираната утайка), така че не се очаква отделяне на аерозоли и неприятни миризми, които негативно да влияят на атмосферния въздух. Не се очакват въздействия върху компонентите на околната среда, включително кумулативни, при работата на ПСОВ, тъй като в района няма други източници на емисии водещи до кумулативен ефект.
- 7.Генерирани отпадъци ще се управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.
8. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

9. ИП е насочено към опазване на околната среда и с реализирането му, ще се намали отрицателното въздействие върху типовете природни местообитания, местообитанията и популациите на видовете предмет на опазване в защитена зона "Карлуково" BG 0001014.

10. При реализацията на ИП не се очаква значително негативно въздействие върху естественото състояние на природни местообитания, които се опазват в защитената зона, както и върху структурата и динамиката на популациите на видовете, приоритетни за опазване в нея.

11. Предвид естеството на предвидените дейности в ИП, не се очаква съществена фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове - предмет на опазване в защитените зони.

12. Риска от инциденти е минимален.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Доизграждането, реконструкцията и рехабилитацията на водопроводна и канализационна мрежа ще се осъществят в регулационните граници на гр. Луковит. Изграждането на Пречиствателната станция за отпадъчни води ПСОВ - гр. Луковит ще се осъществи в ПИ № 44327.80.25, в землището на гр. Луковит, община Луковит, извън регулацията на града, в непосредствена близост до водоприемника р. Златна Панега.

2. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси, в района на инвестиционното предложение.

3. Дейността на инвестиционното предложение е с цел опазване и подобряване на екологичното и количествено състояние на повърхностни и подземни води в региона.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околната среда:

1. Площадката на инвестиционното предложение попада в границите на ЗЗ "Карлуково" BG 0001014, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/ 2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.) и не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Обекта няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона "Карлуково" BG 0001014.

2. Предвидените дейности няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на зоната – природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС (Приложение № 1 на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/) и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона .

3. Инвестиционното предложение е екологично мероприятие, целящо опазване и подобряване на екологичното и количествено състояние на повърхностните и подземни водите тела (повърхностни и подземни води) и съхранение на водните ресурси намиращи се в района.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост.

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на трасето на водопроводната и канализационната мрежа и площадката за ПСОВ. Въздействието на емисиите от отработени газове от двигатели с вътрешно горене на строителната и транспортна техника, прах при земно-насипни и изкопни работи ще е пряко, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на строителната площадка.

2. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими за периода на строителството и незначителни за периода на експлоатация на пречиствателната станция, експлоатацията на която ще допринесе за опазване на водите- повърхностни и подземни и съхранение на водните ресурси на района.

3. Не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху населението в района. Отпадъчните води от канализационната мрежа на града ще бъдат пречистени през ПСОВ, реката ще възстанови естествената си флора и фауна и по този начин ще се намали здравния риск за населението.

ВАРИАНТ С ОПРИГИНАЛ

ИМЕТО
ЛУКОВИТ

ЛУКОВИТ

ВАРИАНТ С ОПРИГИНАЛ

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Луковит и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. До момента в РИОСВ Плевен не са изразени устно или депозиран писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя трябва да уведоми РИОСВ, гр. Плевен до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата 14.04.2011 г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ-Плевен





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РИОСВ - Плевен
ул. "Ал. Стамболийски" №1
Вх.№: 3382/18.05.20 г.
изх.№: 20 г.

РЕШЕНИЕ № ПН 31 ПР / 2012 г.
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за **Инвестиционно предложение (ИП): "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ВОДНИЯ СЕКТОР НА ГР. ЛУКОВИТ"**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно **въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.**

местоположение: водопроводна и канализационна мрежа в строителните граници на гр. Луковит, пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в ПИ № 44327.80.25, довеждащ път преминаващ през ПИ №№ 44327.77.25; 44327.77.31; 44327.115.45; 44327.77.14; 44327.77.15; 44327.77.17; 44327.77.18; 44327.77.19; 44327.77.20; 44327.115.416; 44327.115.47, водопровод – ПИ №№ 44327.77.31; 44327.115.45; 44327.115.416, довеждащ канализационен колектор до ПСОВ – ПИ №№ 44327.77.31; 44327.115.45; 44327.115.416, въздушен електропровод със стъпки за метални стълбове в имоти №№ 44327.197.1 и 44327.115.416.

възложител: ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ЕИК 000291602, адрес: ул. "Възраждане" № 73, гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч.

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на канализационната мрежа, рехабилитацията и подмяната на водопроводната мрежа, попадащи в регулационните (строителни) граници на гр. Луковит, довеждащата инфраструктура до ПСОВ и избора на технология за ПСОВ, по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации над 10000 е.ж.". Доизграждането, реконструкцията и рехабилитацията на водопроводна и канализационна мрежи ще се осъществи най-вече в регулационните граници на гр. Луковит. За местоположението на площадката за ПСОВ са разгледани две алтернативи, като е избран поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44327.80.25 (номер по предходен план: 080025), с площ 12.774 дка и начин на трайно ползване – нива, в местност "Панега", в землището на гр. Луковит. Имота е публична общинска собственост, отстои на 1000 м от строителните граници на населеното място и на 554 м от съществуващ път с трайна настилка, граничи със земеделски земи, съществуващ полски път, южно от който е р. Златна Панега. ПСОВ е с капацитет 10500 е.ж. Разгледани са три алтернативи, като е избрана технологична схема за пречистване на отпадъчните води в ПСОВ, гр. Луковит – "продължителна аерация" с отделни компактни блоксъоръжения, които обединяват конструктивно съоръженията, необходими за механичното и биологично пречистване на отпадъчните води. В блоксъоръжение – 1 са обединени: селектор, разпределително устройство към вторичен радиален утайтел и помпена станция за рециркулираща активна утайка и излишна активна утайка. В блоксъоръжение – 2 са обединени Биобасейн и Вторичен радиален утайтел. При процес "нитро-денитро" утайките не са стабилизирани. Предвидена е допълнителна аеробна стабилизация на излишната активна утайка. Отделената в процеса на пречистване стабилизирана излишна активна утайка е с висока влажност (около 99 - 99.20%), което я прави неподходяща за директно подаване към инсталацията за обезводняване. Предвидено е уплътняване на излишна активна утайка в утайкоуплътнител и акумулирането и в силос преди обезводняването. На площадката ще се разположат следните сгради и съоръжения (инсталации): входна помпена станция, сграда за механично пречистване и въздуходувки, дебитомер на вход, блоксъоръжение – 1, блоксъоръжение – 2.

UV дезинфекция, дебитомер на изход, утайкоуплътнител, силос за утайки, сграда за обезводняване на утайките и реагентно, площадка за кек, трафопост, административна сграда и лаборатория. За площадката на ПСОВ е има изготвен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 44327.80.25. В зоната за промяна на устройствения режим са включени: 4.819 дка площ за ПСОВ, 2.301 дка за разширение на ПСОВ и 5.653 дка за охранителен озеленителен пояс.

Град Луковит е изцяло водоснабден. Градската водопроводна мрежа е изградена от етернитови, стоманени и поцинковани тръби. На много места съществуващата водопроводна мрежа е остаряла и се нуждае от подмяна и реконструкция. Като цяло в голяма част от съществуващата водопроводна мрежа се регистрират значителни водни загуби. Мрежата не е зонирена и това създава допълнителни проблеми при нейното ползване. Предвижда се рехабилитация и подмяна на съществуващите етернитови и стоманени тръби с такива от ПЕВП, както следва:

Обект	Зона	Брой	Метра
Рехабилитация водопровод			11455
	Зона Северозапад		4198
	Зона Югоизток		7257
Сградни водопроводни отклонения (СВО)			4163
	Зона Северозапад	191	1527
	Зона Югоизток	330	2636

Рехабилитацията и подмяната на водопроводната система ще се извършва само и единствено по улиците, по които ще се изгражда канализационна система, в регулация на населеното място. Градът условно е разделен на три зони: зона "Северозапад" /цялата лява част на града по посока течението на р. Златна Панега/, зона „Югоизток“ /цялата дясна част на града по посока течението на р. Златна Панега/ и зона „Изток“ /кв. „Изток“/.

Предвидено е изграждане на смесена битова канализация и разделна такава – битова и дъждовна, включващо: изграждане на главни и второстепенни канализационни колектори и клонове, сградни канализационни отклонения, отливни канали, дъждопреливници, както следва:

Обект	Зона	Брой	Метра
Битова канализация			12187
	Зона Северозапад		4691 ✓
	Зона Югоизток		7496 ✓
Сградни канализационни отклонения (СКО)			4843
	Зона Северозапад	197	1776
	Зона Югоизток	341	3067
Дъждовна канализация			6095
	Зона Северозапад		1834 ✓
	Зона Югоизток		4261 ✓
Улични оттоци (УО)			2487
	Зона Северозапад	131	524
	Зона Северозапад - смесена	187	746
	Зона Югоизток	304	1217

След изграждане на канализационната мрежа, рехабилитация и подмяна на водопроводната мрежа, се предвижда възстановяване на пътната настилка: 14026 м в зона Северозапад и 25934 м в зона Югоизток.

За транспортен достъп до площадката на ПСОВ ще се изгради довеждащ път, с дължината на пътната връзка извън регулация – 554 м. За довеждащия път има изготвен ПУП-ПП, съгласно който общата площ на трасето на пътя през земеделска територия е 4951 м². Пътя ще преминава през ПИ №№ 44327.77.25; 44327.77.31 (полски път); 44327.115.45 (полски път); 44327.77.14; 44327.77.15; 44327.77.17; 44327.77.18; 44327.77.19; 44327.77.20; 44327.115.416; 44327.115.47. За водоснабдяване на площадката на ПСОВ ще се изгради водопровод с дължина 540.27 м. Изготвен е ПУП-ПП за трасе на водопровод за ПСОВ, преминаващ през ПИ № 44327.77.31; №44327.115.45; №44327.115.416. За електроснабдяване ще се изгради въздушен електропровод 20 kV с обща дължина 253.97 м, който ще свърже площадката на ПСОВ (трафопост) с електропровод В120kV "ОЗНО". Изготвен е ПУП-ПП за трасе на електропровод за ПСОВ, засягащ 12 м² земеделска земя, шеста и десета категория общинска земя за изграждане на стъпки за метални стълбове в имоти №№ 44327.197.1 и 44327.115.416.

Свързването на канализационната мрежа с ПСОВ ще стане чрез довеждащ колектор, продължаващ трасето на Главен колектор I. Изготвен е ПУП-ПП (парцеларен план) за трасе на довеждащ канализационен колектор до ПСОВ с дължина 545.58 м, преминаващ през ПИ №44327.77.31; №44327.115.45; №44327.115.416. Постъпването на отпадъчната вода в пречиствателната станция ще става гравитачно.

След дебитомер на изхода, пречистените в ПСОВ отпадъчни води ($Q_{\text{ср.д.}}=2000 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{макс.ч.}}=330 \text{ 2000 m}^3/\text{h}$, БПК5 = 25 mg/l, ХПК = 125 mg/l, неразтворени вещества = 35 mg/l, азот = 15 mg/l и фосфор = 2 mg/l) ще се заустват по най-прекия път в приемник – река Златна Панега, преминаваща в непосредствена близост до площадката на пречиствателната станция.

Инвестиционното предложение в частта му за изграждане на ПСОВ попада в т. 11, буква “в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда (2. Други инвестиционни предложения: в) пречиствателни станции за отпадъчни води /невключени в приложение № 1/, във връзка с което подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Изграждането на довеждащ път и техническа инфраструктура попада съответно в т. 10, буква “д” и т. 3, буква “б” от Приложение № 2 от ЗООС (т. 10 Инфраструктурни инвестиционни предложения: д) строителство на пътища /невключени в приложение № 1/; т. 3 Енергийно стопанство: б) промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели /невключени в приложение № 1/).

Съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР), с вх. № 3372/14.05.2012 г. на РИОСВ – Плевен, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложи в План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район. ИП е в изпълнение на мерки от ПУРБ за подобряване състояние на повърхностно водно тяло с код BG1IS100R024.

Според представената информация ИП попада във водосборната площ на повърхностно водно тяло, което е силно модифицирано от поречие Искър, с име Златна Панега ISRWB24 и код BG1IS100R024, което е с добро екологично и химично състояние, попада в района на разпространение на следните подземни водни тела: “Порови води в Кватернера - р. Искър” с код BG1G0000QAL017 и “Карстови води в Предбалкана” с код BG1G0000K2S037, които са с добро химично и количествено състояние. Подземните водни тела са определени като зони за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ). Повърхностното водно тяло с код BG1IS100R024 е част от зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ - зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, съгласно Заповед № РД-970/28.07.2003г. на министъра на околната среда и водите. Агломерациите, които са с население над 10000 е.ж., и които заустват директно в чувствителна зона, следва в селищните пречиствателни станции за отпадъчни води да предвидят съоръжения за отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор. Съгласно предоставената информация коритото на р. Златна Панега и теренът, предвиден за изграждане на ПСОВ попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване – “Карлуково” с код BG0001014, която е зона за опазване на местообитания и биологични видове. БДУВДР е издала Разрешително № 13140005/18.04.2007 г. на община Луковит, гр.Луковит за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води от Градската канализационната система на гр. Луковит – Поток 3 до въвеждане в експлоатация на ГПСОВ, изменено с решение № 210/15.02.2010г. с краен срок на действие до 19.09.2016 г. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 2 от 8 юни 2011 г.: “За съществуващите зауствания на отпадъчни води в обектите по т. 1, 2, 3, 4 и 5 и за които има издадени разрешителни за заустване по Закона за водите, се изпълняват програми от мерки за намаляване и/или прекратяване на замърсяването в съответствие с целите, установени в плановете за управление на речните басейни”. Необходимо е да се спазват изискванията на чл. 123, чл. 125, чл. 125а, чл. 126, чл. 127, чл. 130 и чл. 131 от Закона за водите.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч (РЗИ), с вх. № 3372/16.05.2012 г. на РИОСВ – Плевен, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве не е необходимо извършването на ОВОС за инвестиционно предложение “Интегриран проект за подобряване водния сектор на град Луковит” по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерации над 10000 е.ж.”.

Инвестиционното предложение е екологично мероприятие целящо опазването на р. Златна Панега. ИП не предвижда дейности по корекция на река, на нейните брегове и промяна в хидрологичния и режим.



Целта е отпадъчните води от канализационната мрежа на града да бъдат прихванати и пречистени през ПСОВ, за да може реката да възстанови естествената си флора и фауна и по този начин да се намали здравния риск за населението.

Инвестиционното предложение попада в границите на ЗЗ "Карлуково" ВГ 0001014, определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/ 2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Пред вид изложеното по горе, инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху защитена зона "Карлуково" ВГ 0001014 и може да бъде съгласувано,

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е в изпълнение на мерки от ПУРБ в Дунавски район за подобряване състояние на повърхностно водно тяло с код ВГ1IS100R024, като неговото реализиране няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на нормативните изисквания в Закона за водите, Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. и Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г.
2. Подобряването и доизграждането на инфраструктурата за питейни води на гр. Луковит, ще подобри качеството и надеждността на подаване на питейна вода за всички потребители и до спестяване на енергия и разходи по поддръжка и ремонти на мрежата
3. В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда. С реализирането му ще се реши комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят санитарно – хигиенните условия на живот на населението и ще се намали здравния риск за населението.
4. Няма вероятност от кумулативен ефект при извършване на строителните дейности, които ще са ограничени в съответния район от трасетата на водопровода и канализацията, като емисиите от прах, отработени газове и шум, ще бъдат с локален обхват и с ограничено – краткосрочно въздействие.
5. Качеството на атмосферния въздух в района на гр. Луковит не е нарушено, като е необходимо предприемането на мерки за неговото запазване и подобряване. ИП се намира на територия, в която липсват сериозни промишлени и енергийни източници на замърсяване на околната среда.
6. За ограничаване разпространението на неприятни миризми, свързани с технологията на пречистване, е предвидено съоръженията за механично обезводняване на утайките да бъдат поместени в сгради.
7. Генерираните отпадъци ще се управляват съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
8. Употребата на химични вещества и смеси в посочените количества няма да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората, при спазване на нормативните изисквания, реда и начина за тяхното съхранение и употреба.
9. Риска от инциденти е минимален.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Изграждането на канализационната мрежа, рехабилитацията и подмяната на водопроводната мрежа ще се осъществи в регулационните граници на гр. Луковит. ПСОВ – гр. Луковит ще се изгради в ПИ № 44327.80.25 в местност "Панега", в землището на гр. Луковит, извън регулацията на града, в непосредствена близост до водоприемника река Златна Панега.
2. При изграждане на ПСОВ и техническата инфраструктура ще се засегне минимална площ земеделски земи (ПСОВ – 12774 кв. м., инфраструктура около 4777 кв. м.). Изготвени са парцеларни планове на довеждащ път, довеждащ колектор, водопровод и електропровод.
3. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на инвестиционното предложение.
4. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Ще се осигури възможност за пречистване отпадъчните води на 10500 е.ж. на гр. Луковит.

5. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Ще се осигури възможност за пречистване отпадъчните води на 10500 екв. жители от гр. Луковит
6. ИП е насочено към опазване на околната среда и с реализирането му, ще се намали отрицателното въздействие върху типовете природни местообитания, местообитанията и популациите на видовете предмет на опазване в защитена зона "Карлуково" BG 0001014

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околната среда:

1. При реализацията на ИП не се очаква значително негативно въздействие върху естественото състояние на природни местообитания, които се опазват в защитената зона, както и върху структурата и динамиката на популациите на видовете, приоритетни за опазване в нея.
2. Пред вид естеството на предвидените дейности в ИП, не се очаква съществена фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове – предмет на опазване в защитените зони.
3. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона "Карлуково" BG 0001014.
4. Не се очаква значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в защитена зона "Карлуково" BG 0001014.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост.

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на трасето на водопроводната и канализационната мрежа и площта за ПСОВ.
2. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни и временни за периода на строителството и незначителни за периода на експлоатация на пречиствателната станция, експлоатацията на която ще допринесе за опазване на водите- повърхностни и подземни и съхранение на водните ресурси на района.
3. Не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху населението в района.
4. ИП е в изпълнение на мерки от ПУРБ за подобряване състояние на повърхностно водно тяло с код BG11S100R024

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Луковит е информирала обществеността за инвестиционното предложение.
2. До момента в РИОСВ – гр. Плевен не са изразени устно или депозиран писмено възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и другите специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя трябва да уведоми РИОСВ – Плевен до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 17.05.2012 г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН



ВЪРНО С ОРИГИНАЛА





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

ГРОВОС - ПЛЕВЕН
ул. "Ал. Стамболийски" №1
Вх.№.....20.....в.
изх.№ 2372/18:06.2012.в.

РЕШЕНИЕ № ПН 31 ПР-П / 2012 г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ

Поправям допуснатата очевидна фактическа грешка в Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПН 31 ПР / 17.05.2012 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, с характер да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ВОДНИЯ СЕКТОР НА ГР. ЛУКОВИТ", както следва:

I. на стр. 1 от Решението, **местоположение:** водопроводна и канализационна мрежа в строителните граници на гр. Луковит, пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в ПИ № 44327.80.25, довеждащ път преминаващ през ПИ №№ 44327.77.25; 44327.77.31; 44327.115.45; 44327.77.14; 44327.77.15; 44327.77.17; 44327.77.18; 44327.77.19; 44327.77.20; 44327.115.416; 44327.115.47, водопровод – ПИ №№ 44327.77.31; 44327.115.45; 44327.115.416, довеждащ канализационен колектор до ПСОВ – ПИ №№ 44327.77.31; 44327.115.45; 44327.115.416, въздушен електропровод със стъпки за метални стълбове в имоти №№ 44327.197.1 и 44327.115.416.

да се чете:

местоположение: водопроводна и канализационна мрежа в строителните граници на гр. Луковит, пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в ПИ № 44327.80.25, довеждащ път преминаващ през ПИ №№ 44327.77.25; 44327.77.31; 44327.115.45; 44327.77.14; 44327.77.15; 44327.77.17; 44327.77.18; 44327.77.19; 44327.77.20; 44327.115.416; 44327.115.47, водопровод – ПИ №№ 44327.77.31; 44327.115.45; 44327.115.416 и **44327.80.25**, довеждащ канализационен колектор до ПСОВ – ПИ №№ 44327.77.31; 44327.115.45; 44327.115.416 и **44327.80.25**, въздушен електропровод със стъпки за метални стълбове в имоти №№ 44327.197.1 и 44327.115.416.

II. На стр. 2 от Решението, **характеристика на инвестиционното предложение:** За водоснабдяване на площадката на ПСОВ ще се изгради водопровод с дължина 540.27 м. Изготвен е ПУП-ПП за трасе на водопровод за ПСОВ, преминаващ през ПИ № 44327.77.31; №44327.115.45; №44327.115.416.

да се чете:

За водоснабдяване на площадката на ПСОВ ще се изгради водопровод с дължина 540.27 м. Изготвен е ПУП-ПП за трасе на водопровод за ПСОВ, преминаващ през ПИ № 44327.77.31; №44327.115.45; №44327.115.416 и **44327.80.25**.

III. На стр. 3 от Решението, **характеристика на инвестиционното предложение:** Изготвен е ПУП-ПП (парцеларен план) за трасе на довеждащ канализационен колектор до ПСОВ с дължина 545.58 м, преминаващ през ПИ №44327.77.31; №44327.115.45; №44327.115.416.

След дебитомер на изхода, пречистените в ПСОВ отпадъчни води ($Q_{\text{ср.д.}}=2000 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{макс.ч.}}=330 \text{ 2000 m}^3/\text{h}$, БПК₅ = 25 mg/l, ХПК = 125 mg/l, неразтворени вещества = 35 mg/l, азот = 15 mg/l и фосфор = 2 mg/l) ще се заустват по най-прекия път в приемник – река Златна Панега, преминаваща в непосредствена близост до площадката на пречиствателната станция.

да се чете:

Изготвен е ПУП-ПП (парцеларен план) за трасе на довеждащ канализационен колектор до ПСОВ с дължина 545.58 м, преминаващ през ПИ №44327.77.31; №44327.115.45; №44327.115.416 и **44327.80.25**.

След дебитомер на изхода, пречистените в ПСОВ отпадъчни води ($Q_{\text{ср.д.}}=2000 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{макс.ч.}}=330 \text{ 2000 m}^3/\text{h}$, БПК₅ = 25 mg/l, ХПК = 125 mg/l, неразтворени вещества = 35 mg/l, азот = 15 mg/l и фосфор = 2 mg/l) ще се заустват по най-прекия път в приемник – река Златна Панега, преминаваща в непосредствена близост до площадката на пречиствателната станция.

В останалата си част административният акт остава непроменен.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящото решение е неразделна част от Решение № ПН 31 ПР / 17.05.2012 г. за инвестиционно предложение "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ВОДНИЯ СЕКТОР НА ГР. ЛУКОВИТ"

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата 18.06.....2012 г.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН



КОПИО С ОРИГИНАЛА:

