



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№...*РЗС-16*...../*05.06.2014*.....г.

Във връзка със заявление с вх. № V-04-88/25.03.2014 г. от община Свищов, гр. Свищов ул. „Цанко Церковски“ № 2, БУЛСТАТ 000133965, представлявана от инж. Виктор Майсторов – зам. кмет „БИРР“ за реализиране на строеж:

„ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов“

и приложените документи: АКТ № 5077/16.03.2012 г. за публична общинска собственост от МРРБ и МП, АКТ № 3024/17.12.2009 г. от МРРБ, АКТ № 1799/17.03.2009 г. за публична общинска собственост от МРРБ, АКТ № 1202/17.5.2004 г. за публична общинска собственост, ДЕКЛАРАЦИЯ изх. № 08-00-170/04.02.2014 г. от община Свищов, ДЕКЛАРАЦИЯ изх. № 08-00-616/08.05.2014 г. от община Свищов, ЗАПОВЕД № 1070/29.09.2000 г. на община Свищов, РЕШЕНИЕ № 348/30.10.2008 г. на ОС – Свищов, ЗАПОВЕД № СА-010120-/01.07.2009 г. на областен управител – област Велико Търново, РЕШЕНИЕ № 348/30.10.2008 г. на ОС – Свищов, ЗАПОВЕД № 277-РД-01-03/02.04.2014 г. на община Свищов, УДОСТОВЕРЕНИЕ изх. № 08-00-695/28.05.2014 г. от община Свищов, ЗАПОВЕД № 578-РД-01-03/26.05.2014 г. на община Свищов, ЗАПОВЕД № 579-РД-01-03/26.05.2014 г. на община Свищов, РЕШЕНИЕ № 902/14.05.2014 г. на ОС – Свищов, ЗАПОВЕД № 279/02.04.2014 г. на община Свищов, ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ № 146/25.04.2014 г. от община Свищов, УДОСТОВЕРЕНИЕ изх. № 25-2465-1/18.12.2013 г. от АГКК, РЕШЕНИЕ № ВТ-24-ПР/2012 г. на РИОСВ – Велико Търново, СТАНОВИЩЕ рег. № 208-00-5/17.01.2014 г. на ОУ ПБЗН – Велико Търново, УДОСТОВЕРЕНИЕ изх. № 0800-840-(2)/06.02.2014 г. от НИНКН, ПИСМО изх. № 12/28.04.2014 г. от Исторически музей – Свищов, ПИСМО № ЖИ-7593/14.03.2014 г. от ДП НКЖИ, ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ изх. № РД-20-

427/16.04.2014 г. на РЗИ – Велико Търново, СТАНОВИЩЕ изх. № 100/26.02.2014 г. от ВиК – Свищов ЕАД, ПИСМО изх. № К-EPRG-1372/11.3.2014 г. от „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, СТАНОВИЩЕ № 08-00-371/28.02.2014 г. от БТК ЕАД, СТАНОВИЩЕ рег. № К-6246/20.03.2014 г. на ОД на МВР – Велико Търново, РАЗРЕШЕНИЕ № 6/12.05.2014 г. от ОПУ – Велико Търново, ПИСМО изх. № К-EPRG-1370/11.03.2014 г. от „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, СТАНОВИЩЕ изх. № 187/29.04.2014 г. от ВиК – Свищов ЕАД, СТАНОВИЩЕ № 08-00-457/14.03.2014 г. от БТК ЕАД, ПИСМО ЗА СЪГЛАСУВАНЕ изх. № 14-130/03.02.2014 г. от СД „Зоната – Нацкови и сие“, ПИСМО ЗА СЪГЛАСУВАНЕ изх. № 64/31.01.2014 г. от „Видеосат-Нове“ ООД гр. Свищов, ПИСМО № ЖИ-11962/24.04.2014 г. от ДП НКЖИ, ЗАПОВЕД № РД-08-215/10.05.2014 г. на МТИТС, ЗАПОВЕД № 12-05-29/30.04.2014 г. от ИА „Железопътна администрация“, СТАНОВИЩЕ рег. № К-3937/13.02.2014 г. на ОД на МВР – Велико Търново, СТАНОВИЩЕ изх. № 204/16.05.2014 г. от ВиК – Свищов ЕАД, ПИСМО от 10.04.2012 г. от „Завод за стоманобетонени конструкции и изделия“ ЕООД, СТАНОВИЩЕ № 08-00-458/14.03.2014 г. от БТК ЕАД, СТАНОВИЩЕ рег. № К-6599/28.03.2014 г. на ОД на МВР – Велико Търново, СТАНОВИЩЕ рег. № К-6600/28.03.2014 г. на ОД на МВР – Велико Търново, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР изх. № Г014-0834/11.12.2014 г. м/у „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД и община Свищов, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР изх. № Г014-0678/03.02.2014 г. м/у „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД и община Свищов, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР изх. № Г014-0677/03.02.2014 г. м/у „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД и община Свищов, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР изх. № 27/27.12.2013 г. м/у „ВиК – Свищов“ ЕАД и община Свищов, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР изх. № 28/27.12.2013 г. м/у „ВиК – Свищов“ ЕАД и община Свищов, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР изх. № 29/27.12.2013 г. м/у „ВиК – Свищов“ ЕАД и община Свищов, РАЗРЕШИТЕЛНО за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140194/21.05.2012 г. от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски р-н с център Плевен, ПИСМО изх. № 1418/25.03.2014 г. от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски р-н с център Плевен, РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ №34756/24.04.2014 г. м/у БТК ЕАД и община Свищов, ПИСМО изх. № 162/27.03.2012 г. от „Свилоза“ АД, КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД за оценка на съответствието на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ със съществените изисквания към строежите за строеж „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов“ изготвен от „Консултантска инженерна група“ ООД, ЕИК 131069757 с Удостоверение № РК-0112/12.03.2014 г.;

На основание чл. 148 ал. 3 т. 3 буква „б“; чл. 148 ал. 4; чл. 143 ал. 1 и ал. 2; чл. 144 от Закона за Устройство на Територията,

РАЗРЕШАВАМ НА
ОБЩИНА СВИЩОВ,

със седалище и адрес на управление гр. Свищов ул. „Цанко Церковски“ № 2, БУЛСТАТ 000133965, да извърши предвидените строителни и монтажни работи в съответствие с одобрения технически проект, неразделна част от разрешението за строеж на обект:

„ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов“, с местоположение ПИ 67566.501.30, 65766.703.69, 65766.703.67, 65766.703.71, 65766.501.158, 65766.703.44, 65766.703.53, 65766.501.35, 65766.501.37, 65766.704.4, 65766.702.4623, 65766.702.4624 и уличната мрежа на гр. Свищов.

Строежът е **втора категория** съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 буква „б“ от ЗУТ.

В процеса на строителството да се спазят изискванията на действащата нормативна уредба и препоръките от съгласувателните писма и становища на централните и териториални администрации, на специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

За одобряване на инвестиционен проект по реда на чл. 145, ал. 2, т. 3, буква „б“ от ЗУТ е платена държавна такса в размер на 3000 лева, а за издаване на разрешение за строеж – такса в размер на 1500 лева, съгласно инструкция № 3 от 17.12.2001 г. на МРРБ за прилагане на раздел IV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРР, МИП и от областните управители (изм. и доп. ДВ бр. 10 от 04.02.2014 г.), с платежни нареждания от 29.05.2014 г. при Общинска банка.

На основание чл.149, ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез Министъра на инвестиционното проектиране.

Приложение, неразделна част от разрешението за строеж е и Решение № ВТ-24-ПР/2012 г. на РИОСВ – Велико Търново.

МИНИСТЪР:

ПРОФ. Д-Р АРХ. ИВАН ДАНОВ



РЕШЕНИЕ № ВТ – 24 – ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

Да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: **"Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор – гр. Свищов"**, с местоположение: ПИ с идентификатор 65766.501.30 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: ОБЩИНА СВИЩОВ, с адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски“ № 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение цели изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащ и отвеждащ колектори. Площадката на ПСОВ се намира в западния край на гр. Свищов, северно от ж.п. гарата, на около 400 м от брега на р. Дунав в УПИ III, кв. 85 (ПИ с идентификатор 65766.501.30) по КК и КР на гр. Свищов, зона Изток. Имотът е общинска собственост, съгласно акт за Публична общинска собственост № 5077 от 16.03.2012 г.; с площ 35 732 кв. м и начин на трайно ползване – за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение.

ПСОВ е с механично и биологично пречистване предвидена за 38 000 еквивалент жители и довеждащ канализационен колектор, към който се предвижда включване на съществуващата канализационна мрежа на град Свищов. Предвижда се рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа и изграждане на нова такава, като общата им дължина е 7,863 км. Част от отпадъчните води от градската мрежа се включват в довеждащия колектор помпено. За целта ще се изградят две помпени станции.

Захранването на ПСОВ с питеен и противопожарен водопровод ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа за питейна вода – съществуващ етернитов водопровод ф200 при ОК 451 на кръстовището на ул. Дунав с ул. Христо Смирненски. Необходимо е да се положи водопровод – по улица Дунав и отклонение към ПСОВ (водопроводът ще се положи успоредно по трасето на довеждащият колектор до влизането му в парцела отреден за ПСОВ), съгласно разрешително на „ВиК-Свищов“ ЕАД. При входа на ПСОВ ще се монтира водомерна шахта.

ОБЩИНА СВИЩОВ
КМЕТСТВО
5002 гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" №68, п.к.11

Тел: (+359 62) 620 358 Факс: (+359 62) 622 784

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Електрозахранването на обекта ще се осъществи чрез изграждане на трафопост 20/0.4kV, тип БКТП, на площадката на ПСОВ. Трафопостът ще се присъедини чрез изграждане на надземна и подземна кабелна линия 20kV, присъединена чрез РОМЗК (разединител за открит монтаж) на съществуващ ЖР стълб № 34.

Необходимо е изграждане на довеждащ път, западно от пречиствателната станция. Пътят започва от съществуващия път, западно на станцията и се развива успоредно на ж.п.гарата. Довеждащия път към ПСОВ пресича три броя частни ж.п. коловози, като преминаването през тях ще се осъществи с неохраняеми ж.п.прелези, сигнализирани съгласно действащата нормативна база.

Ще се развие и площадкова инфраструктура състояща се от:

- Питеен водопровод започващ от новопроектирана водомерна шахта, изпълнена съгласно всички изисквания и норми. Водопроводната мрежа ще се изпълни от тръби полиетилен висока плътност, с наклон възходящ по посока на изтичане. С питейна вода ще се захранват сградите, и три пожарни хидранта, разположени на територията на площадката.

- Водопровод за техническа вода - за промивка ще се използва техническа вода.

- Площадкова канализация - при работата на станцията се образува битова отпадъчна вода, филтрат, калови води и дренажни води. Разположението на съоръженията в план и нивелетните коти на площадката определя събирането и отвеждането на тези води до входна помпена станция за сурови води. Гравитачната площадкова канализация се изпълнява от PVC тръби.

- Площадкови пътища: за нуждите на станцията се предвижда вътрешно площадков път, паркинг и площадки за обръщане на колите.

Разгледани са два технологични варианта за ПСОВ, след изложени анализи и на база изготвените прединвестиционни проучвания, за пречистване на отпадъчните води и третиране на утайките от гр. Свищов, е избран Първи вариант базиран на технологична схема „НИТРО-ДЕНИТРО”. По пътя на водата ПСОВ ще има следната технологична схема: входна помпена станция с груба решетка (1 работна и 1 резервна); финни решетки; хоризонтален пясъкозадържател; дебитомер на входа; селектор; биобасейни; вторични радиални утайтели; блоксъоръжение-1, обединяващо рециркулиращата утайка (РУ) към вторичния радиален утайтел (ВРУ) и помпена станция (ПС) за рециркулиращата активна утайка (РАУ) и излишна активна утайка (ИАУ); ултравиолетова (UV) – дезинфекция; дебитомер на изход; утайкоуплътнител преди аеробен стабилизатор; аеробен стабилизатор; утайкоуплътнител за стабилизирана утайка; силос за утайки; резервни изсушителни полета; сграда въздуходувки; сграда обезводняване; административно лабораторна сграда;

Отпадъци, които се очаква да се генерират по видове, количества и начин на третиране, са следните:

- Едри механични примеси, временно съхранявани в контейнери за битови отпадъци и депонирани на сметище за битови отпадъци.

- Пясък, временно съхраняван в контейнери за битови отпадъци и депонирани на сметище за битови отпадъци.

- Обезводнена утайка, която ще се оползотворява съгласно Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието.

За промивка ще се използва техническа вода. При работата на станцията се образува битова отпадъчна вода, филтрат, калови води и дренажни води. Разположението на съоръженията в план и нивелетните коти на площадката определя събирането и отвеждането

ОБЩИНА СВИЩОВ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" №68, п.к.11

Поща: 5002 гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" №68. Факс: (+359 62) 623 784

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5. Предвижда се направи на довеждащ и отвеждащ колектори, нов път до площадката, както и изграждане на кабелно трасе (надземно и подземно) и водопровод, с цел осигуряване на непрекъснат и ефективен режим на работа на ПСОВ.

6. Очаква се временен дискомфорт на околната среда, вследствие от шума, който ще се създаде от машините и товарните автомобили по време на строителството, който ще се преустанови след приключване на дейността по проекта.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Площадката е разположена в западния край на гр. Свищов, северно от ж.п. гарата, на около 400 м от брега на р. Дунав в УПИ III, кв. 85 (ПИ с идентификатор 65766.501.30) по КК и КР на гр. Свищов.

2. Няма данни при реализацията на инвестиционното предложение да се засегнат известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

3. За разполагане на пречиствателната станция е разгледана алтернативна площадка, разположена в района на Гребна база, в североизточната част на гр. Свищов. При направения оглед от „Геозащита Плевен“ ЕООД е констатирано, че същата попада в границите на съвременно, периодически - активно свлачище.

4. Реализацията на инвестиционното предложение не изисква допълнителни площи за временни дейности по време на строителството.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката е извън териториалния обхват на защитени зони и не се очакват значителни въздействия спрямо близко разположената защитена зона “Свищовска гора” BG0000576 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

2. Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в близкоразположената защитена зона.


3. Не се очаква прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в близкоразположената защитена зона.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близкоразположената защитена зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Местоположението и характера на дейността на ПСОВ не предполагат трансгранично въздействие, вследствие от реализацията му. Ограниченият мащаб на инвестиционното предложение по място и време няма вероятност да предизвика натрупване на отрицателни въздействия (кумулятивен ефект) върху защитена зона “Свищовска гора” BG0000576 от реализацията и експлоатацията на включените в него елементи, както и от реализацията на цялостния проект.

ЯРНО С ОРИГИНАЛА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

на тези води до вход на помпена станция за сурови води. Гравитачната площадкова канализация се изпълнява от PVC тръби.

За отвеждане на пречистените води до приемника ще се изгради нов гравитачен колектор. Той отвежда пречистените отпадъчни води до брегово заустване в р. Дунав като се очакват 7843 m³/d.

Инвестиционното предложение, обхващащо **”Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор – гр. Свищов”** не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение не попада в територията на защитени зони /ЗЗ/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. Най-близко разположена до мястото на въздействие е защитена зона “Свищовска гора” BG0000576 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.). Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за ОС* и подлежи на процедура за оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираната зона по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл.40, ал.2 от *Наредбата за ОС* въз основа на критериите по чл.16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близкоразположените защитени зони.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б” – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)”, т. 10, буква „д” – „строителство на пътища (невключени в приложение № 1)”, т. 11, буква „в” – „пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение № 1)” на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002г., последни изм. бр.32 от 24 Април 2012г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

ОТВОС С ПРИМЪНЕНИЕ

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на ПСОВ, довеждащ и отвеждащ колектори, нов довеждащ път, хранващ електропровод, хранващ водопровод и площадкова инфраструктура.
2. Площадката за ПСОВ е разположена в ПИ с идентификатор 65766.501.30 (с площ 35 745 кв. м) по КК и КР на гр. Свищов. При реализацията на ИП въздействието се очаква да бъде локално и в рамките на самата площадка, без влияние върху съседните обекти.
3. С изграждането на ПСОВ се осигурява заустване на отпадъчните води и подобряване качеството на пречистване, което ще гарантира доброто екологично състояние на компонентите на околната среда.
4. При реализиране на инвестиционното предложение се намалява риска от замърсяване на р. Дунав, (която се явява приемник на отпадъчните води).

ОБЩИНА СВИЩОВ

5002 гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" №68, п.к.11
Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784
e-mail: hosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2. Различните по вид и количество генерирани отпадъци по време на строителството ще бъдат управлявани в съответствие с действащата нормативна уредба, поради което не следва да се разглеждат като фактор за влошаване качеството на въздуха, водите, почвите като ключови елементи на защитена зона "Свищовска гора" BG0000576
3. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителните дейности ще е ограничен, а въздействието ще е незначително, локално и временно, без да се очакват превишения на нормите за качество на атмосферния въздух.
4. В периода на експлоатация не се очаква значително замърсяване на приземния въздух и шумово натоварване от дейността на съоръженията.
5. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №1725/10.04.2012 г., не се очаква значително отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората, вследствие реализацията на разглежданото инвестиционно предложение.
6. Инвестиционното предложение не засяга регистрирани или известни обекти на културно-историческото наследство.
7. Местоположението и характера на дейността на съоръжението не предполагат трансгранично въздействие, вследствие от реализацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят, **ОБЩИНА СВИЩОВ**, е уведомил писмено засегнатото население чрез поставяне на уведомлението за инвестиционно предложение на информационното табло в сградата на общината. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиращи писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - В.Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 11.05.2012 г.

гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ЕЛЕНА ГРИГОРОВА

