

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

стане след направени предпускови изпитания
емателната комисия.

ОФИСА СЪОТ

С

ЛИЦЕ

дата: 04.09.2008г.

порука:

4. БХТПБ

А. Възможни опасности.

В процеса на изпълнение на проекта и експлоатацията на обекта са възможни следните опасности:

- а/ падане в незарит изкоп или шахта за кабели.
- б/ засягане съседен кабел под напрежение по време на работа.
- в/ допир до части, които нормално не са под напрежение.
- г/ запалване на открити кабели при претоварване или пробив.

Б. Предвидени мероприятия.

С оглед неутрализиране на споменатите по-горе опасности се предвиждат следните мероприятия:

- а/ подходящо сигнализиране с пътни знаци.
- б/ ограждане с инвентарни огради, наличие на маркиращо осветление през нощта.
- в/ ел. монтажните работи в съществуващи касетки се правят в присъствие на представител на експлоатационното предприятие.
- г/ металните табла са заземени с $R_{пр.з.} < 10 \text{ ома}$.
- д/ кабели НН са защитени с оразмерени по токово натоварване защиты.

Проектант:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	Регистрационен № 01838
инж. З. Томова-Недкова	инж. ЗОЯ ИВАНОВА
инж. З. Томова-Недкова	ТОМОВА-НЕДКОВА
ЕАСТ	32
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	

ЕТ „АЛИС-ДИМИТ“	ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД	ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
СТРОИ	СТРОИ
ЛИЦЕНЗ № 10	ЛИЦЕНЗ № 10
дата: 04.09.2008г.	дата: 04.09.2008г.

